


«Прокуратурой Троснянского района проведена проверка законодательства об обеспечении безопасности образовательного процесса в деятельности БОУ ТР ОО «Никольская СОШ» и установлено, что имеют место нарушения при эксплуатации электроборудования. Так, на момент проверки имелся свободный доступ как в помещение электрощитовой комнаты, так и непосредственно к электроустановке, что создавало реальные предпосылки для травмирования несовершеннолетних учащихся и персонала школы, не обеспечивало безопасные условия образовательного процесса и являлось нарушением требований ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которой на образовательную организацию возложена обязанность осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся.

В результате проведённой проверки прокурором Троснянского района было внесено представление в адрес директора названной образовательной организации, по итогам рассмотрения которого неисправность запорного устройства устранена, ужесточён порядок выдачи и хранения ключей от электроустановки, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности»

Прокурор района  
старший советник юстиции



Н.А.Гаврилова